

お得意様 各位


**オーム電機株式会社**

http://www.ohm.jp

機器事業部 営業部

常務取締役営業部長 村越 淳一

## 「BOXCOOL」屋外タイプ運転仕様の変更についてのご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、弊社 電子冷却器「BOXCOOL」屋外タイプの運転仕様について、信頼性向上のため下記内容のとおり、仕様変更いたしますので、ご案内申し上げます。

敬具

記

1. 対象型式      ・OCE-100BEC-AW  
                  ・OCE-200BEC-AW

2. 内容 制御基盤ソフト変更(Ver1からVer2に変更)

- ①電源部温度60℃到達時放熱ファン強制運転開始。(従来は60℃でアラーム出力、運転停止)  
②電源部高温異常アラーム出力 60℃→65℃で作動  
③アラーム出力変更

変更前					
電源OFF		電源ON		アラーム時	
1-2 端子	2-3 端子	1-2 端子	2-3 端子	1-2 端子	2-3 端子
閉	開	閉	開	開	閉



変更後(工場出荷モード)					
電源OFF		電源ON		アラーム時	
1-2 端子	2-3 端子	1-2 端子	2-3 端子	1-2 端子	2-3 端子
閉	開	開	閉	閉	開

\* 内部パラメータ設定で従来品と同じ動作モードは可能です。

3. 実施時期      ランニングチェンジとし、在庫終了後順次切り替えとなります。  
4. 識別表示      製品梱包に案内文書を添付いたします。

詳しくは、弊社、最寄の支店・営業所までお問い合わせ下さい。

・カスタマーサービス	TEL:053-522-5572	FAX:053-522-5573
・関東支店	TEL:045-820-1411	FAX:045-820-1206
・静岡支店	TEL:053-522-5561	FAX:053-523-2362
・名古屋支店	TEL:052-703-0311	FAX:052-703-0327
・大阪支店	TEL:06-4860-7111	FAX:06-4860-7119
・福岡営業所	TEL:092-531-6685	FAX:092-531-6695

以上